


特性表

風量値はフリーエア-にて測定した値です。
騒音は1.5m離れた地点の3点の平均値でフリーエア-にて測定した値です。

電 源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極 数 (P)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)		ブレーカ選定電流 参考値 (A)		重 量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
単相100	40	100	6	3180	3780	41	44.5	3.30	4.35	50



殿	番号	DATE	訂 正 追 記 事 項	記入者	記事	単位	m / m	日付	2017.10.01	製品名	屋上換気扇 強制換気 架台仕様						
	①				材質 本体 ガルバリウム鋼板製 塗装 シリコンアクリル樹脂塗装	A1	1 / 3 /	A3	1 / 6 /	品番	SVF-400S						
	②										設計		承認		現場名		
	③																
	④																
	⑤																
	⑥				製図	北 村	検図		 三和工業株式会社	図番	F40GS1710						
	⑦											モーター・ファン 鋼板製					